

Výzva na predkladanie ponúk

Poliklinika Karlova Ves (ďalej len „poliklinika“ príslušnom gramatickom tvare) vykonáva prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa pre zákazku podľa §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
IČO: 17336236
DIČ: 2020890432
IČ DPH: SK2020890432
Príspevková organizácia, zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj.

2. Názov zákazky, stručný popis:

Výmena rozvádzača a elektroinštalácie výťahu č. 2 Polikliniky Karlova Ves:
vypracovanie projektovej dokumentácie novej elektroinštalácie, demontáž pôvodnej elektroinštalácie vrátane rozvádzača a dodanie a montáž novej, vr. rozvádzača a vykonanie prehliadok a skúšok vyžadovaných právnymi a technickými predpismi SR

3. Kód CPV:

45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45311000-0 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
50750000-7 - Opravy a údržba výťahov

4. Celková predpokladaná hodnota zákazky:

8 960,50 € bez DPH

4. Miesto plnenia:

Poliklinika Karlova Ves - Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava, pavilón dospelých.

5. Obhliadka miesta plnenia:

Miesto obhliadky: Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Richard Žiška

Výmena rozvádzača a elektroinštalácie výt'ahu č. 2 Polikliniky Karlova Ves

Tel. č.: 0905 299 831

E-mail: pkv@netax.sk

6. Podrobný opis predmetu zákazky, ďalšie požiadavky:

- vypracovanie projektovej dokumentácie novej elektroinštalácie na základe vykonanej obhliadky pre rozsah prác a dodávok popísaných nižšie pre výt'ah č. 2 v budove polikliniky, nosnosť výt'ahu 500 kg, rýchlosť 0,7 m/s, počet staníc 6
- demontáž pôvodnej elektroinštalácie - všetky vodiče (silové, dátové), snímače, spínače, privolávače na všetkých poschodiach, kabínový ovládač, bez zmeny zostáva výt'ahový stroj a osvetlenie kabíny
- dodanie a zapojenie nového výt'ahového rozvádzača s frekvenčným meničom, s mikroprocesorom, pre max. výkon 6 kW, napájaný z prívodu v strojovni výt'ahov, s podružným elektromerom
- dodané riešenie musí umožňovať budúcu výmenu výt'ahového stroja s výkonom max. 6 kW bez potreby rekonštrukcie rozvádzača, pre výt'ahové stroje bežne dostupné na SK trhu
- dodanie a inštalácie vodičov (kabeláže) medzi prívodom do strojovne výt'ahov a rozvádzačom, výt'ahovým strojom a rozvádzačom, medzi všetkými ovládačmi, snímačmi a spínačmi a rozvádzačom, medzi všetkými privolávačmi a rozvádzačom, medzi kabínovým ovládačom a osvetlením kabíny a rozvádzačom, dodanie a montáž magnetov pre magnetické snímače
- ďalšie funkcie: revízna jazda
- ovládač v šachte
- dodanie a zapojenie ochrany proti preťaženiu - snímač na lane, indikácia preťaženia (vizuálne aj akusticky) v kabíne
- v kabíne indikácia smeru jazdy, zvolených poschodí, panel antivandal, s Brailovým písmom
- na všetkých poschodiach antivandal privolávače s Brailovým písmom, s indikáciou polohy kabíny, smeru jazdy, otvorených dverí kabíny a poschodia, na kt. sú otvorené dvere kabíny.
- okrem suterénu a 4. poschodia privolávanie kabíny dvoma tlačidlami – podľa požiadavky smeru jazdy
- vykonanie prehliadok a skúšok vyžadovaných právnymi a technickými predpismi SR, dodanie správ z týchto prehliadok a skúšok
- vypracovanie a dodanie návodu na používanie
- záručná doba – 60 mesiacov, na celý predmet zákazky, nesmie byť podmienená servisom výt'ahu dodávateľom predmetu tejto zákazky

Uchádzač predloží/doručí spolu s cenovou ponukou čestné vyhlásenie štatutára, že uchádzač je oprávnený realizovať zákazku – ktorej predmetom sú práce na vyhradených technických zariadenia podľa tejto výzvy.

Vybraný uchádzač najneskôr do 3 pracovných dní od mailovej výzvy predloží overené doklady preukazujúce oprávnenie realizovať zákazku – ktorej predmetom sú práce na vyhradených technických zariadenia podľa tejto výzvy. V prípade, že uvedené činnosti má vybraný uchádzač zapísané v Obchodnom registri SR alebo Živnostenskom registri SR, nie je potrebné doklady predkladať.

7. Osobné postavenie

Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), resp. ods. 4 a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

Výmena rozvádzača a elektroinštalácie výt'ahu č. 2 Polikliniky Karlova Ves

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon" v príslušnom gramatickom tvare).

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

V súlade s § 32 ods.3 zákona o VO nie je uchádzač (so sídlom v SR) povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienky osobného postavenia podľa §32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO. Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO bude overovaná verejným obstarávateľom z informačných systémov verejnej správy, resp. z informačných systémov Úradu pre verejné obstarávanie.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie týchto spochybnených podmienok účasti.

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona o VO nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) tohto zákona.

8. Termín dodania:

Začiatok realizácie - do 8 týždňov od vystavenia objednávky.

Ukončenie realizácie – do 3 týždňov od začiatku realizácie.

9. Cena, fakturácia a úhrada:

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v mene euro a podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov špecifikovaná ako maximálna, ktorá zahŕňa všetky náklady spojené s predmetom zákazky.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Úhrada – po odovzdaní a prevzatí diala bez väd, na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 30 kalendárnych dní

Výmena rozvádzača a elektroinštalácie výt'ahu č. 2 Polikliniky Karlova Ves

10. Termín a spôsob zaslania/doručenia CP, termín vyhodnotenia:

Doručenie CP: najneskôr do 09.06.2020, 09:00 hod.

a) na mailovú adresu: pkv@netax.sk, s predmetom „CP Vytah2-elektroinstalacia“ (bez diakritiky)

alebo

b) poštou, prípadne osobne - v zalepenej obálke s nápisom „CP Výt'ah2-elektroinštalácia–NEOTVÁRAŤ“.

Zaslaním ponuky uchádzač súhlasí s nahliadnutím iného uchádzača, kt. doručil svoju ponuku osobne alebo poštou, do jeho cenovej ponuky - iba časť cena.

Otváranie ponúk je verejné. Termín otvorenia ponúk je: 09.06.2020 o 9:15, miesto: riaditeľstvo polikliniky.

11. Kritériu výberu:

Rozhodujúcim kritériom je cena. Objednávka bude vystavená uchádzačovi, ktorý splní požiadavky prieskumu (predloží platnú CP) a zároveň ponúkne najnižšiu cenu (pri platcoch DPH do porovnania vstupuje cena s DPH).

Poliklinika si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho dodávateľa v prípade, že bude predložená iba 1 platná CP.

V Bratislave, dňa 25.05.2020

Richard Žiška