

PROTOKOL

o určení vonkajších vplyvov č. 20211109

VYPRACOVAL: Ľubomír Stránsky, Priečna 2, 900 81 Šenkvice

Zloženie komisie: Ing. Ľubomír Stránsky - elektro projektant
Ing. Martin Stránsky - elektro projektant
Ing. Norbert Kyndl - prevádzkovateľ (riaditeľ)

Objekt: SO 01 – Oprava a doplnenie elektroinštalácie

Miesto stavby: Budova – Gymnázium L. Novomeského Tomášikova 2,
827 29 Bratislava

Investor: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2,
827 29 Bratislava

Podklady použité pre
vypracovanie protokolu: -na základe vymedzenia prevádzkových podmienok

Prílohy: -žiadne

Popis využitia elektrického zariadenia:

Oprava a doplnenie elektroinštalácie objektu budovy.

Rozhodnutie:

DELENIE	OHRANIČENIE PRIESTORU – MIESTNOSTI
Vnútorne	
Priestory 101	Všetky dotknuté vnútorné priestory

Zdôvodnenie: Určenie prostredia sa vyhotovilo na základe vymedzenia prevádzok v jednotlivých priestoroch, ktoré musí užívateľ v prevádzke dodržať.

V Šenkviach, 11/2021

zapísal: Ing. Ľubomír Stránsky

Kód Vonkajšie vplyvy (podľa STN 33 2000-5-51)	Prostredie						
	Priestory 101						
AA Teplota okolia	AA5						
AB Atmosférické podmienky	AB5						
AC Nadmorská výška	AC1						
AD Výskyt vody	AD1						
AE Výskyt cudzích pevných telies	AE1						
AF Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF1						
AG Mechanické namáhania - nárazy	AG1						
AH Vibrácie	AH1						
AK Výskyt rastlín alebo plesní	AK1						
AL Výskyt živočíchov	AL1						
AM Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce žiarenie	AM1						
AN Slnéčné žiarenie	AN1						
AP Seizmické účinky	AP1						
AQ Búrková činnosť	AQ1						
AR Pohyb vzduchu	AR1						
AS Vietor	AS1						
BA Schopnosť osôb	BA1						
BC Dotyk osôb s potenciálom zeme	BC1						
BD Podmienky evakuácie (úniku) v prípade nebezpečenstva	BD1						
BE Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok	BE1						
CA Stavebné materiály	CA1						
CB Konštrukcia budovy	CB1						