



napětíová soustava:
 4+PEN(N+PE), AC, 50Hz, 400/230V , TN-C-S
 ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:
 zmysle STN 33 2000—441:
 - ochrana před úrazem elektrickým proudem v normální prevádzke (čl.411.2) – príloha A
 - izolovaním živých častí (A1)
 - krytím (A2)
 - doplnková ochrana prúdovými chráničmi (čl.415.1)
 - ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
 - samostatným odpojením prúdov (čl.411.3.2)
 - použitím dvojitého alebo zesilenej izolácie (čl.412)
 - posúpaním (čl. 411.3.1.2)

Ing. Ľubomír Stránsky Pričná 2 900 81 Senkvice mobil: 0903/398625			
INVESTOR GYMNÁZIUM L. Novomeského Tomášikova 2, 827 29 Bratislava			
AUTORI			
HLAVNÝ ARCHITEKT		STUPEŇ	RP
ZOPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. ĽUBOMÍR STRÁNSKY, Ing. MARTIN STRÁNSKY	DÁTUM	11/2021
PROFESIA	ELEKTRO	FORMÁT	A4
		MIERKA	1:50
NÁZOV AKOJE MESTO STAVBY	Oprava a doplnenie elektroinštalácie Tomášikova 2, Bratislava 827 29		
OBSAH VÝKRESU	Pôdorys Blok B – INP – doplnenie zás. obvodov	VÝKRES ČÍSLO	E 3