



Slovakia

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.
Pobočka: Bratislava
Jašíkova 6
821 03 Bratislava

tel.: 0850221200
info.sk@tuvsud.com

ODBORNÉ STANOVISKO

Evidenčné číslo 7165041453/20/22/GT/OS/H

vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-07

Účel inšpekcie: **overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení posúdením konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia y zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

Zákazník: **Ing. Zoltán Farkaš,
930 33 Horný Bar 360**

Objednávka číslo - zo dňa: **04.05.2021**

Zákazka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. číslo: **7165041453**

Posudzované zariadenie

Názov stavby: **Elokované pracovisko jazykovej školy Palisády 38
Vazovova 14, 811 07 Bratislava.**

Časť: **Plynofikácia – rekonštrukcia kotolne.**

Zariadenia: **Potrubný rozvod, zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním.**

Zariadenie zariadení: **Plynové zariadenia sk. B písm. g), h)**
*Podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
v znení neskorších predpisov.*

Základné technické parametre:

Médium: **zemný plyn**

Pracovný tlak: **2 kPa**

Spotrebič: **2 x kondenzačný kotol Viessmann Vitocrossal 100**

Výkon spotrebiča: **32 - 160 kW**

Odvod spalín: **dymovod, komín**

Spotreba plynu: **max. 32 m³(n)/h**

Dimenzia potrubia: **DN 32**

Dĺžka potrubia: **6 m**

Materiál potrubia: **oceľ 11 353.1**

Uloženie potrubia: **nad zemou**

Investor: **Jazyková škola Palisády 38, Bratislava.**

Umiestnenie: **kotolňa Vazovova 14, 811 07 Bratislava.**