LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]
01.01	KOTOLŇA	30.348



LEGENDA POTRUBÍ:

VT	NOVONAVRHNUTÉ PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY V KOTOLNI	———
RT	NOVONAVRHNUTÉ SPIATOČNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY V KOTOLNI	———
VT	JESTVUJÚCE PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY	———
RT	JESTVUJÚCE SPIATOČNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY PRE VZT JEDNOTKY	– – –
EXP	NOVONAVRHNUTÉ EXPANZNÉ POTRUBIE	———
SV	NOVONAVRHNUTÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY	———

LEGENDA ZARIADENÍ KOTOLNE:

K	NOVONAVRHNUTÝ STACIONÁRNY KONDENZAČNÝ PLYNOVÝ KOTOL VIESSMANN VITOCROSSAL 100, TEP.VÝKON 160kW, ZÁKLADNÁ REG.
KO	NOVONAVRHNUTÉ KASKÁDOVÉ SPALINOVÉ POTRUBIE VIESSMANN DN 200-PLAST
KN	NOVONAVRHNUTÝ TROJVRSTVOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM NAPR. RICOM ENERGY DN200
RO	NOVONAVRHNUTÝ ZDRUŽENÝ ROZDEĽOVAČ A ZBERAČ VIESSMANN DN50, 4 VETVY
RSR-1	NOVONAVRHNUTÁ ČERPADLOVÁ SKUPINA VIESSMANN M31 DN32 PRE RADIÁTOROVÚ VETVU
RSR-2	NOVONAVRHNUTÁ ČERPADLOVÁ SKUPINA VIESSMANN M31 DN50 PRE RADIÁTOROVÚ VETVU
RSR-3	NOVONAVRHNUTÁ ČERPADLOVÁ SKUPINA VIESSMANN M31 DN32 PRE RADIÁTOROVÚ VETVU
RSR-4	NOVONAVRHNUTÁ ČERPADLOVÁ SKUPINA VIESSMANN M31 DN32 PRE RADIÁTOROVÚ VETVU
TN1	NOVONAVRHNUTÁ TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX N600/6, OBJEM 600L
TN2	NOVONAVRHNUTÁ TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX N50/6, OBJEM 50L
UV	NOVONAVRHNUTÁ ÚPRAVA VODY VIESSMANN AQUASET 500
R	NOVONAVRHNUTÝ REGULÁTOR VIESSMANN VITOTRONIC
NZ	NOVONAVRHNUTÉ NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE VIESSMANN

AUTORI :			TZB–Elektosystém s.r.o Chrasťová 9 831 01 Bratislava	
ZOP:	ŠTEFAN KOHÚT			
VYPRACOVAL:	ŠTEFAN KOHÚT, TOMÁŠ KOHÚT			
SPOLUPRÁCA:				
INVESTOR:	JAZYKOVÁ ŠKOLA			
	PALYSÁDY 38, 81106 BRATISLAVA			
MIESTO:	BRATISLAVA		FORMÁT	2 A4
OKRES:	BRATISLAVA I.		DÁTUM	04/2022
STAVBA :	ELOKOVANÉ PRACOVISKO JAZYKOVEJ ŠKOLY PALISÁDY 38 VAZOVOVA 14, 81107 BRATISLAVA		STUPEŇ	PROJEKT
			ČÍS. ZÁK.	
ČASŤ :	MERANIE A REGULÁCIA – REKONŠTRUKCIA KOTOLNE		ČASŤ/OBJEKT	
PRÍLOHA :	PÔDORYS KOTOLNE		MIERKA	SÚPR. Č. / Č.V. MAR–05