



LEGENDA:	
KO	NOVONAVRHNUTÉ KASKÁDOVÉ SPALINOVÉ POTRUBIE VIESSMANN DN 200-PLAST
KN	NOVONAVRHNUTÝ TROJVRSTVOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM NAPR. RICOM ENERGY DN200
K	NOVONAVRHNUTÝ STACIONÁRNY KONDENZAČNÝ PLYNOVÝ KOTOL VIESSMANN VITOCROSSAL 100, TEP.VÝKON 160kW, MAX.HOD SPOTREBA PLYNU 16m3/hod
	NOVONAVRHNUTÝ PLYNOVÝ ROZVOD PLYNU
	JESTVUJÚCI PLYNOVÝ ROZVOD PLYNU

LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]
01.01	KOTOLŇA	30.348
01.02	PLYNOMERŇA	12.46

AUTORI :				
ZOP:	ING. ZOLTÁN FARKAŠ			
VYPRACOVAL:	ING. ZOLTÁN FARKAŠ			
SPOLUPRÁCA:				
INVESTOR:	JAZYKOVÁ ŠKOLA			
	PALYSÁDY 38, 81106 BRATISLAVA			
MIESTO:	BRATISLAVA	FORMÁT	2 A4	
OKRES:	BRATISLAVA I.	DÁTUM	09/2021	
STAVBA :	ELOKOVANÉ PRACOVISKO JAZYKOVEJ ŠKOLY PALISÁDY 38 VAZOVOVA 14, 81107 BRATISLAVA	STUPEŇ	PROJEKT	
		ČÍS. ZÁK.		
ČASŤ :	PLYNOFIKÁCIA – REKONŠTRUKCIA KOTOLNE		ČASŤ/OBJEKT	
PRÍLOHA :	PÔDORYS KOTOLNE		MIERKA 1: 50	SÚPR. Č. Č.V. PL-01