

ROZVÁDZAČ HR pole č.1: doplniť VÝVOD ZÁS SKRÍŇA ZK
ROZVÁDZAČ HR pole č.1: doplniť VÝVOD PRE R_kaplnka
ROZVÁDZAČ HR pole č.3: demontáž jstev. QM6+nový QM6 300A
ISTENIE JESTV.VÝVODU DO RIS4-A4
ROZVÁDZAČ HR pole č.4: demontáž jstev. QM9+nový QM9 300A
NOVÝ VÝVOD PRE R_práčovňa



V3 Odvodný ventilátor
pod stropom
Např. TD 800/200 T 3V
El. príkon: 133W/230V
- OVLÁDANIE REGULÁTOROM OTÁČOK
- VENTILÁTORY - NÁPOJIŤ ZO SVETELNÝCH OBVODOV

M7 CÍRKULAČNÉ ČERPADLO ZTI, čas.relé pre cirkuláciu
MAGNA 3 32-120 230V/333W

-VŠETKY ZÁSUVKY MONTOVAŤ min. 60 cm OD PODLAHY (NAD ÚROVŇOU HLADINY VODY PRI ZAPLAVENÍ)
-KÁBLOVÉ ROZVODY POD OMIETKU
-VÝVODY PRE OSVETLENIE Z R_pracovňa HORE UPCHÁVKAMI, KÁBLE ZASEKAŤ PRIAMO POD OMIETKU

Č. MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m2/
1. 67	VEŽIČKA S CHODBOU	8.22
1. 68	CHODBA	19.84
1. 69	HLAVNA ELEKTROROZVODNÁ	23.67
1. 70	SKLAD VEDÚCEHO PT ÚSEKU	11.16
1. 71	CHODBA	17.39
1. 72	SCHODISKO	3.76
1. 73	KAPLNKA	65.46
1. 74	SAKRISTIA	6.78
1. 75	CHODBA	30.74
1. 76	PRÁČOVŇA - SKLAD ČISTEJ BIELIZNE	11.91
1. 77	PRÁČOVŇA - ŽELEZNIE A SKLAD	24.06
1. 78	PRÁČOVŇA - SUŠENIE	18.59
1. 79	PRÁČOVŇA - TRIEDENIE A PRANIE	16.37
1. 80	PRÁČOVŇA - SKLAD ŠPIN. BIELIZNE	24.51

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-4
 – OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČÁSTI
 – OCHRANA ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI
 – DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
 PRI PORUČE – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
 – DOPLNKOVÝM OCHRANNÝM POSPÁJANÍM

VYPINÁČ RAD.1, 5; 10A, IP20, MONTÁŽ POD OMIETKU
 VYPINÁČ RAD.6, 5a; 10A, IP20, MONTÁŽ POD OMIETKU
 VYPINÁČ RAD.1, 5; 10A, IP44, MONTÁŽ NA POVRCHU
 VYPINÁČ RAD.6, 10A, IP44, MONTÁŽ NA POVRCHU
 FOTOBUNKA
 SNÍMAČ PRÍTOMNOSTI (TOILETY)
 ZÁSLUŠKA 16A/400V, IP44
 ZÁSLUŠKA 16A/230V, IP44
 ZÁSLUŠKA 16A/230V, IP20
 DVOJZÁSLUŠKA 16A/230V, IP20
 4xZÁSLUŠKA 16A/230V + DVOJZÁSLUŠKA ŠK V 5-NÁSOBNOM SPOLOČNOM RÁMČEČU, IP20
 ZÁSLUŠKOVÁ SKRINKA 1x32A/400V, 1x16A/400V, 2x16A/230V, IP44
 ROZVÁDZAČE JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ OBJEKTU
 (HR_HL,ROZVÁDZAČ, RK_KUCHYNY, R_kuch, RMS1-C1, RMS1-D1, RMS1-E1, RS1, RS2, R_prdč, R_kaplinka)
 HAVARIJNE VYPNUTIE

Ing.E.HASENÖHRLOVÁ, elektrotechnik špecialista, č.osvedčenia 0038 IBA 1998 EZ P A EZ