1NP
Rehabilitačná časť + Služby včasnej intervencie
2.10.25

ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA MINERÁLNOU VLNOU HRÚBKY 200 MM

POZNÁMKY:

POŽIADAVKY NA PRISTUP OSÔB S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU:
Schodiskové rameno a rampa musia byť po oboch stranách vybavené držadlom vo výške 900 mm. Odporúča sa vybudovať držadlo aj vo výške 750 mm.
Držadlo musí presahovať začiatok a koniec schodiskového ramena alebo rampy najmenej o 150 mm.
Tvar držadla musí umožňovať pevné uchopenie rukou.
Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a koniec rampy, musia byť výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia, napríklad reliéfnou dlažbou.
Na začiatok a koniec rampy osadiť protišmykový samolepiaci pás, alebo reliefnu dlažbu.
Schodisko a rampa vysunuté do priestoru musia byť upravené tak, aby sa zabránilo možnosti vstupu zrakovo postihnutej osoby do priestoru s nižšou výškou ako 2 200 mm.
Rampa musí byť široká najmenej 1 300 mm a jej pozdĺžny sklon môže byť najviac 1 : 12.
Ak rampa nie je dlhšia ako 3 000 mm, môže mať výnimočne sklon najviac 1 : 8; to neplatí pri dome s bytom osobitného určenia a zariadení sociálnych služieb určenom na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Rampa musí mať po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300 mm.
Dodržať normu STN 74 3305, Ochranné zábradlia. Výškový rozdiel pri priechode a vodorovnej vnútornej komunikácii musí byť znížený na 20 mm.

Záchodová kabína navrhovaná pre osobu na vozíku musí mať najmenšie pôdorysné rozmery 1 400 mm x 1 800 mm; v novonavrhovanej budove 1 600 mm x 1 800 mm. Záchodová misa musí byť jednostranne osadená najmenej 270 mm od bočnej steny; z druhej strany musí byť vedľa záchodovej misy 800 mm široká manipulačná plocha so zabezpečeným voľným príjazdom pre vozík. Je vhodné zabezpečiť takúto plochu po oboch stranách záchodovej misy.
Výška hornej hrany záchodovej misy meraná od podlahy musí byť 500 mm. Po oboch stranách záchodovej misy musia byť sklopné opierky držadla vo vzájomnej vzdialenosti 600 mm a vo výške 780 mm nad podlahou. Splachovacie zariadenie musí byť umiestnené v dosahu zo záchodovej misy vo výške najviac 1 200 mm nad podlahou. V dosahu musí byť umiestnený tiež toaletný papier.
V záchodovej kabíne musí byť umiestnené umývadlo podľa bodu 2.3.5. a vešiak na odevy vo výške najviac 1 200 mm. Na voľnej stene musí byť osadené zrkadlo a sklopná odkladacia plocha.
Dvere do zdravotechnického zariadenia pre osobu na vozíku sa musia otvárať smerom von a musia byť umiestnené oproti manipulačnej ploche. Z vnútornej strany dverí musí byť umiestnené vodorovné držadlo. Zámok dverí musí byť odistiteľný aj z vonkajšej strany.
Umývadlo pre osobu na vozíku musí mať hornú hranu osadenú vo výške 870 mm až 900 mm nad podlahou. Umývadlo musí mať pákovú vodovodnú batériu osadenú vo výške najviac 1 200 mm nad podlahou. Vedľa umývadla musí byť osadené držadlo.

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

OZN.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA PODLAHY	SKLADBA PODLAHY	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKA
1.01	AMBULANCIA REHABILITÁCIA	19,95	P1	KD	VCO	SKPK	
1.02	ČAKÁREŇ	24,78	P3	KD	VCO	SKPK	
1.03	WC ŽENY	4,58	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.04	WC MUŽI	4,58	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.05	DENNÁ MIEST.KUCHYNKA	7,76	P1	KD	VCO	SKPH	KO1,5M
1.06	CHODBA	51,00	P1	KD	VCO	SKPK	
1.07	RELAXAČNÁ MIESTNOSŤ	32,10	P1	KD	VCO	SKPK	
1.08	ELEKTROLIEČBA	10,60	P1	KD	VCO	SKPK	
1.09	Miest.pre lieč.teles.výchovu 1	45,75	P3	LP	VCO	SKPK	
1.10	Magnetická liečba	8,15	P1	KD	VCO	SKPK	
1.11	Miest.pre lieč.teles.výchovu 2	31,70	P3	LP	VCO	SKPK	
1.12	Telocvičňa	32,08	P3	LP	VCO	SKPK	
1.13	Chodba	15,36	P1	KD	VCO	SKPK	
1.14	Šatňa pacienti	9,66	P3	LP	VCO	SKPK	
1.15	WC + sprcha pacienti	7,48	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.16	WC	1,50	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.17	WC	1,50	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.18	WC	1,50	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.19	ŠATŇA ZAMESTNANCI	7,01	P2	KDH	VCO	SKPK	
1.20	WC	1,40	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.21	WC	1,40	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.22	JEDÁLEŇ	13,57	P1	KD	VCO	SKPK	
1.23	VÝŤAH	0,90			VCO	SKPK	
1.24	CHODBA	21,04	P1	KD	VCO	SKPK	
1.25	SENZORICKÁ TERAP.MIEST.	13,59	P1	KD	VCO	SKPK	
1.26	TERAPEUTICKÁ MIESTNOSŤ	12,07	P1	KD	VCO	SKPK	
1.27	ČAKÁREŇ	10,94	P1	KD	VCO	SKPK	
1.28	PREBE?OVACÍ PULT	2,30	P1	KD	VCO	SKPK	
1.29	MIEST.PRE KOORDINÁCIU	12,28	P1	KD	VCO	SKPK	
1.30	SPOLOČENSKÁ MIEST.	57,29	P1	KD	VCO	SKPK	
1.31	KUCHYNKA	6,52	P2	KDH	VCO	SKPK	
1.32	UPRATOVAČKA	3,65	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.33	WC IMOBILNÝ	4,43	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.34	WC	2,30	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.35	WC	2,30	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.36	KARTOTÉKA	12,25	P1	KD	VCO	SKPK	
1.37	PRÍJMACIA MIEST.KANC.	26,25	P1	KD	VCO	SKPK	

PODLAHOVÁ PLOCHA (m?)	521,87

KD	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
LP	NOVÁ LAMINÁTOVÁ PODLAHA
KDH	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, PODKLAD S NÁTEROVOU HYDROIZOLÁCIOU
VCO	NOVÁ NÚTORNÁ VÁP.CEM.OMIETKA
SKPK	NOVÝ SADROKARTÓNOVÝ PODH?AD KAZETOVÝ
SKPH	NOVÝ SADROK.PODH?AD HLADKÝ VODEODOLNÝ
KO2,4M	NOVÝ KERAMICKÁ OBKLAD VÝŠKA 2400 MM
KO1,5M	NOVÝ KERAM. OBKLAD VPRI LINKE 1500 MM

IDENTIFIKAČNÝ KÓD: 1260 - BUDOVY PRE ZDRAVOTNÍCTVO

POZNÁMKY:

– POD KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY V KÚPE?NI, WC – VO VLHKÝCH PRIESTOROCH BUDE REALIZOVANÁ VODOVZDORNÁ NÁTEROVÁ HMOTA, VRÁTANE VŠETKÝCH POTREBNÝCH DETAILOV, AKO NAPRÍKLAD ROHY, KÚTY, NAPOJENIA POTRUBÍ A POD. ŠKÁROVACIA HMOTA BUDE POUŽITÁ POD?A ODPORÚČANIA VÝROBCU – VODOVZDORNÁ.
– VŠETKY ZABUDOVANÉ MATERIÁLY BUDÚ REALIZOVANÉ POD?A TECHNICKÉHO PREDPISU VÝROBCU!
– VŠETKY VÝŠKOVÉ A D?ŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁC NA STAVBE!
– SADROKARTÓN V KÚPE?NI A VLHKÝCH PRIESTOROCH BUDE POUŽITÝ VODOVZDORNÝ!
– KONŠTRUKCIE POUŽITÉ V STAVBE MUSIA SP?ŇAŤ POŽIADAVKY NA POŽIARNU ODOLNOSŤ STANOVANÚ V ČASTI PROJEKTU POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY!
– POČAS REALIZÁCIE ZAPRACOVAŤ VŠETKY POŽIADAVKY ZO STATICKÉHO POSUDKU A VŠETKY POŽIADAVKY PROTIPOŽIARNO–BEZPEČNOSTNÉHO RIEŠENIA STAVBY. V PRÍPADE NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA OSOBNE SO STAVEBNÍM DENNÍKOM, PRE ZÁPIS
– POSTUPOVAŤ PRI REALIZÁCII POD?A PROJEKTU STAVBY A VYKONÁVACIEHO PROJEKTU

ASANOVANÉ, DEMONTOVANÉ, BÚRANÉ KONŠTRUKCIE

NOVÉ KONŠTRUKCIE

–ROZMERY JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ UPRESNIŤ POD?A ZAMERANIA PRIAMO NA STAVBE !
–PRI VÝZMANNEJ ODCHYLKE EXISTUJÚCEHO STAVU OD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE KONTULTOVAŤ TÚTO SKUTOČNOSŤ S PROJEKTANTOM !

LEGENDA MATERIÁLOV:

EXISTUJÚCI OBVODOVÝ PLÁŠŤ
EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ NOSNÉ STENY, SIPOREXOVÉ
EXISTUJÚCE DELIACE PRIEČKY
DOMUROVANÉ NOSNÉ VNÚTORNÉ STENY
Z PRESNÝCH PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC
NOVÉ VNÚTORNÉ DELIACE STENY A PRIEČKY
PÓROBETÓNOVÉ, HRÚBKY 100 AŽ 125 mm
PROTIPOŽIARNA BEZP.STAVBY RIEŠIŤ POD?A ČASTI PROJEKTU PBS
EXISTUJÚCI OBVODOVÝ PLÁŠŤ
ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA MINERÁLNOU VLNOU HRÚBKY 200 MM

Vypracoval: Ing. Lenka Chomjaková	Zodp. projektant: Ing. Ľubomír Lámer	Hlavný projektant: Ing. Rastislav Chomjak	D&T Development & Technologic Solutions
Stupeň: Projekt stavby			
Investor: Bratislavský samosprávny kraj			
Názov projektu: Rekonštrukcia objektu Donnerova ulica			Číslo zákazky: 2025 24 / Formát: A2
Stavba/prevádzkový súbor: SO 01	Časť: Stavebná		Dátum: 9.2025
Názov výkresu: Pôdorys 1NP - ADAPTAČNÝ VÝKRES			Mierka: 1:100 / Príloha: 07

www.dtsolutions.sk
e–mail: info@dtsolutions.sk
mobil: 0903 594 910