LEGENDA MIESTNOSTÍ:

OZN.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA PODLAHY	SKLADBA PODLAHY	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKA
0.01	CHODBA	27,15	P1	KD	VCO	SKPK	
0.02	SESTRA	8,40	P1	KD	VCO	SKPK	
0.03	AMBULANCIA	15,66	P1	KD	VCO	SKPK	
0.04	AMBULANCIA	42,04	P1	KD	VCO	SKPK	
0.05	BEZPODMETOVÁ MIEST.	7,86	P1	KD	VCO	SKPK	
0.06	PREDSIEŇ	2,12	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.07	WC	2,12	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.08	WC	2,30	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.09	UPRATOV. MIESTNOSŤ	2,72	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.10	CHODBA	9,36	P1	KD	VCO	SKPK	
0.11	AMBULANCIA	19,31	P1	KD	VCO	SKPK	
0.12	AMBULANCIA	19,31	P1	KD	VCO	SKPK	
0.13	CHODBA	10,20	P1	KD	VCO	SKPK	
0.14	MIESTNOSŤ	39,87	P1	KD	VCO	SKPK	
0.15	CHODBA	17,34	P1	KD	VCO	SKPK	
0.16	ŠATŇA + CHODBA	9,64	P1	KD	VCO	SKPK	
0.17	DENNÁ MIEST. PERSON.	6,44	P1	KD	VCO	SKPK	
0.18	MIESTNOSŤ	26,4	P1	KD	VCO	SKPK	
0.19	WC+SPRACHA PACIENTI	7,50	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.20	VÝDAJŇA	14,26	P2	KDH	VCO	SKPK	
0.21	JEDÁLEŇ	13,00	P1	KD	VCO	SKPK	
0.22	CHODBA	17,79	P1	KD	VCO	SKPK	
0.23	KOTOLŇA	6,87					
0.24	ŠATŇA	8,18	P1	KD	VCO	SKPK	
0.25	TECHNICKÝ PRIESTOR	29,51					
0.26	TECHNICKÝ PRIESTOR	44,25					
0.27	TECHNICKÝ PRIESTOR	57,30					
0.28	TECHNICKÝ PRIESTOR	63,80					
0.29	SKLAD KUCH. ODPADU	4,5	P2	KDH	VCO		KO2,4M
0.30	CHODBA PRÍJEM STRAVY	7,1	P1	KD	VCO	SKPK	
0.31	ŠATŇA – ZAM.JEDÁLNE	3,73	P1	KD	VCO	SKPK	
0.32	VÝLEVKA– JEDÁLEŇ	1,26	P2	KDH	VCO	SKPK	KO2,4M
0.33	WC ZAMEST.JEDÁLNE	2	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.34	CHODBA	5,12	P1	KDH	VCO	SKPK	

KD	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
LP	NOVÁ LAMINÁTOVÁ PODLAHA
KDH	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, PODKLAD S NÁTEROVOU HYDROIZOLÁCIOU
VCO	NOVÁ NÚTORNÁ VÁP.CEM.OMIETKA
SKP	NOVÝ SADROKARTÓNOVÝ PODH?AD
KO2,4M	NOVÝ KERAMICKÁ OBKLAD VÝŠKA 2400 MM
KO1,5M	NOVÝ KERAM. OBKLAD VPRI LINKE 1500 MM

LEGENDA:

- vypínač radenie č.6
- vypínač radenie č.5
- vypínač radenie č.1
- vypínač radenie č.6 dvojitý

LEGENDA KÁBLOV:

① - N2XH J-3x1,5

② - N2XH O-3x1,5

ROZVODNÝ SYSTÉM:
3/NPE~50Hz, 400V/TN-S
1/NPE~50Hz, 230V/TN-S

OCHRANNÉ OPATRENIA:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411
PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI (RCD)
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415

VONKAJŠIE VPLYVY:
PODĽA PROTOKOLU O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

Označenie	Typ svietidla	Svetelné zdroje/krytie	Počet ks
A	LED panel 60X60cm	30 W, 3000 lm,Ra80 3000k/IP20	20
B	LED panel 60X60cm	40 W, 4000 lm,Ra80 3000k/IP20	17
C	Prisadené LED svietidlo kruhové	20 W, 2400 lm,Ra80 4000k/IP65	7
D	Svietidlo stropné so senzorom	30 W, 3000 lm,Ra80 4000k/IP20	13
E	LED panel 60X60cm	40 W, 1500 lm,Ra80 4000k/IP20	18
F	Prisadené LED svietidlo kruhové	20 W, 2400 lm,Ra80 4000k/IP20	4
	Núdzové svietidlo Schrack K9, univerzálne	pozorovacia vzdialenosť 30m	13

Označenie	Typ snímača	Parametre	Počet ks
SE	Senzor pohybu PIR 360°/10m	infračervený, IP20	13
Značenie PIR senzora: SE01 - Senzor Pir_číslo senzora v miestnosti			

2505EA_PSP_01_1260_S01_USV_001_P01_00

Vypracoval: Ing. Lenka Chomjaková	Zodp. projektant: Ing. Peter Rákoš	Hlavný projektant: Ing. Peter Rákoš
Stupeň: Projekt stavby		
Investor: Bratislavský samosprávny kraj		
Názov projektu: Rekonštrukcia objektu Donnerova ulica		
Stavba/prevádzkový súbor: SO 01	Časť: D3.Osvetlenie	
Názov výkresu: Pôdorys 1PP - navrhovaný stav		

D&T Development & Technologic Solutions
www.dtsolutions.sk
e-mail: info@dtsolutions.sk
mobil: 0903 594 910

Číslo zákazky: 2025 44 | Formát: A1
Dátum: 05.2026
Mierka: 1:70 | Príloha: 01