LEGENDA MIESTNOSTÍ:

OZN.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA PODLAHY	SKLADBA PODLAHY	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKA
1.01	AMBULANCIA REHABILITÁCIE	42,85	P1	KD	VCO	SKP	
1.02	ČAKÁREŇ	24,78	P3	LP	VCO		
1.03	WC ŽENY IMOBILNÍ	4,58	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.04	WC MUŽ IMOBILNÍ	4,58	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.05	DENNÁ MIEST.KUCHYNKA	7,76	P1	KD	VCO		KO1,5M
1.06	CHODBA	51,00	P1	KD	VCO		
1.07	RELAXAČNÁ MIESTNOSŤ	32,10	P1	KD	VCO		
1.08	ELEKTROLIEČBA	10,80	P1	KD	VCO		
1.09	Miest.pre liečteles.výchovu	34,25	P3	LP	VCO		
1.10	Magnetická liečba	8,40	P1	KD	VCO		
1.11	Miest.pre liečteles.výchovu	47,12	P3	LP	VCO		
1.12	Telocvičňa	32,08	P3	LP	VCO		
1.13	Chodba	15,36	P1	KD	VCO		
1.14	Šatňa pacienti	9,66	P3	LP	VCO		
1.15	WC + sprcha pacienti	7,48	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.16	WC detské	1,50	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.17	WC detské	1,50	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.18	WC detské	1,50	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.19	ŠATŇA ZAMESTNANCI	7,01	P3	LP	VCO		
1.20	WC	1,40	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.21	WC	1,40	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.22	JEDÁLEŇ	13,57	P1	KD	VCO		
1.23	VÝŤAH	0,90			VCO		
1.24	CHODBA	21,04	P1	KD	VCO		
1.25	SENZORICKÁ TERAP.MIEST.	33,59	P1	KD	VCO		
1.26	TERAPEUTICKÁ MIESTNOSŤ	32,07	P1	KD	VCO		
1.27	ČAKÁREŇ	10,94	P1	KD	VCO		
1.28	PREBEŽOVACÍ PULT	2,30	P1	KD	VCO		
1.29	MIEST.PRE KOORDINÁCIU	12,28	P1	KD	VCO		
1.30	SPOLOČENSKÁ MIEST.	57,29	P1	KD	VCO		
1.31	KUCHYNKA	6,52	P2	KDH	VCO		
1.32	UPRATOVAČKA	3,65	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.33	WC IMOBILNÍ	4,43	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.34	WC MUŽI	2,30	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.35	WC ŽENY	2,30	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.36	KARTOTÉKA	12,25	P1	KD	VCO		
1.37	PRÍJMACIA MIESTNOSŤ KANC.	26,25	P1	KD	VCO		
PODLAHOVÁ PLOCHA (m2)		521,87					

LEGENDA:

- vypínač radenie č.6
- vypínač radenie č.5
- vypínač radenie č.1
- vypínač radenie č.6 dvojitý

LEGENDA KÁBLOV:

① - N2XH J-3x1,5

② - N2XH O-3x1,5

ROZVODNÝ SYSTÉM:
3/NPE~50Hz, 400V/TN-S
1/NPE~50Hz, 230V/TN-S

OCHRANNÉ OPATRENIA:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411
PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI (RCD)
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415

VONKAJŠIE VPLYVY:
PODĽA PROTOKOLU O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

Označenie	Typ svietidla	Svetelné zdroje/krytie	Počet ks
A	LED panel 60X60cm	30 W, 3000 lm,Ra80 3000k/IP20	54
B	LED panel 60X60cm	40 W, 4000 lm,Ra80 3000k/IP20	7
C	Prisadené LED svietidlo kruhové	20 W, 2400 lm,Ra80 4000k/IP65	10
D	Svietidlo stropné so senzorom	30 W, 3000 lm,Ra80 4000k/IP20	3
E	LED panel 60X60cm	40 W, 1500 lm,Ra80 4000k/IP20	14
F	Prisadené LED svietidlo kruhové	20 W, 2400 lm,Ra80 4000k/IP20	-
⊠	Núdzové svietidlo Schrack K9, univerzálne	pozorovacia vzdialenosť 30m	8

Označenie	Typ snímača	Parametre	Počet ks
SE	Senzor pohybu PIR 360°/10m	infračervený, IP20	8
Značenie PIR senzora: SE01 - Senzor Pir_číslo senzora v miestnosti			

TERASA

ZELENÁ STRECHA

LEGENDA MATERIÁLOV:

EXISTUJÚCI OBVODOVÝ PLÁŠŤ
EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ NOSNÉ STENY, SIPOREXOVÉ
EXISTUJÚCE DELIACE PRIEČKY
DOMUROVANÉ NOSNÉ VNÚTORNÉ STENY
Z PRESNÝCH PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC
NOVÉ VNÚTORNÉ DELIACE STENY A PRIEČKY
SADROKARTÓNOVÉ, HRÚBKY 100 AŽ 125 mm
PROTIPOŽIARNA BEZP.STAVBY RIEŠIŤ P. ČASTI PROJEKTU PBS
EXISTUJÚCI OBVODOVÝ PLÁŠŤ
ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA MIN.VLNOU HRÚBKY 200 MM

2505EA_PSP_01_1260_S01_USV_002_N01_00

Vypracoval: Ing. Lenka Chomjaková	Zodp. projektant: Ing. Peter Rákoš	Hlavný projektant: Ing. Peter Rákoš
Stupeň: Projekt stavby		
Investor: Bratislavský samosprávny kraj		
Názov projektu: Rekonštrukcia objektu Donnerova ulica		
Stavba/prevádzkový súbor: SO 01	Časť: D3.Osvetlenie	
Názov výkresu: Pôdorys 1NP - navrhovaný stav		

D&T Development & Technologic Solutions
www.dtsolutions.sk
e-mail: info@dtsolutions.sk
mobil: 0903 594 910

Číslo zákazky: 2025 44 | Formát: A2
Dátum: 05.2026
Mierka: 1:100 | Príloha: 02