LEGENDA MIESTNOSTÍ:

OZN.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA PODLAHY	SKLADBA PODLAHY	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKA
0.01	CHODBA	27,15	P1	KD	VCO	SKPK	
0.02	SESTRA	8,40	P1	KD	VCO	SKPK	
0.03	AMBULANCIA	15,66	P1	KD	VCO	SKPK	
0.04	AMBULANCIA	42,04	P1	KD	VCO	SKPK	
0.05	BEZPODMETOVÁ MIEST.	7,86	P1	KD	VCO	SKPK	
0.06	PREDSIEŇ	2,12	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.07	WC	2,12	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.08	WC	2,30	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.09	UPRATOV. MIESTNOSŤ	2,72	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.10	CHODBA	9,36	P1	KD	VCO	SKPK	
0.11	AMBULANCIA	19,31	P1	KD	VCO	SKPK	
0.12	AMBULANCIA	19,31	P1	KD	VCO	SKPK	
0.13	CHODBA	10,20	P1	KD	VCO	SKPK	
0.14	MIESTNOSŤ	39,87	P1	KD	VCO	SKPK	
0.15	CHODBA	17,34	P1	KD	VCO	SKPK	
0.16	ŠATŇA + CHODBA	9,64	P1	KD	VCO	SKPK	
0.17	DENNÁ MIEST. PERSON.	6,44	P1	KD	VCO	SKPK	
0.18	MIESTNOSŤ	26,4	P1	KD	VCO	SKPK	
0.19	WC+SPRACHA PACIENTI	7,50	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.20	VÝDAJŇA	14,26	P2	KDH	VCO	SKPK	
0.21	JEDÁLEŇ	13,00	P1	KD	VCO	SKPK	
0.22	CHODBA	17,79	P1	KD	VCO	SKPK	
0.23	KOTOLŇA	6,87					
0.24	ŠATŇA	8,18	P1	KD	VCO	SKPK	
0.25	TECHNICKÝ PRIESTOR	29,51					
0.26	TECHNICKÝ PRIESTOR	44,25					
0.27	TECHNICKÝ PRIESTOR	57,30					
0.28	TECHNICKÝ PRIESTOR	63,80					
0.29	SKLAD KUCH. ODPADU	4,5	P2	KDH	VCO		KO2,4M
0.30	CHODBA PRÍJEM STRAVY	7,1	P1	KD	VCO	SKPK	
0.31	ŠATŇA – ZAM.JEDÁLNE	3,73	P1	KD	VCO	SKPK	
0.32	VÝLEVKA– JEDÁLEŇ	1,26	P2	KDH	VCO	SKPK	KO2,4M
0.33	WC ZAMEST.JEDÁLNE	2	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.34	CHODBA	5,12	P1	KDH	VCO	SKPK	

KD NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
LP NOVÁ LAMINÁTOVÁ PODLAHA
KDH NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, PODKLAD S NÁTEROVOU HYDROIZOLÁCIOU
VCO NOVÁ NÚTORNÁ VÁP.CEM.OMIETKA
SKP NOVÝ SADROKARTÓNOVÝ PODH?AD
KO2,4M NOVÝ KERAMICKÁ OBKLAD VÝŠKA 2400 MM
KO1,5M NOVÝ KERAM. OBKLAD VPRI LINKE 1500 MM

LEGENDA POTRUBÍ:
prívodné potrubie 55°C
vratné potrubie 45°C

LEGENDA VYKUROVACÍCH TELIES:

33VKP/6160 Typ vykurovacieho telesa - radiátor Korad 22/VKL- napojenie bočné - ľavé, VKP - napojenie bočné pravé/
6-výška radiátora v dm, 130-dĺžka radiátora v cm
Termostatický ventil TS-90V, Priamy,R-rohový/Dimenzia
RL1P/15 Šrubenie RL1 P-priame, R-rohové/Dimenzia
1940 W Výkon vykurovacieho telesa (W)

LEGENDA ZNAČENIA:

2.01 Číslo podlažia.číslo miestnosti
20°C Projektovaná teplota v miestnosti
(S1) Číslo stúpačkovej vetvy
DNXX Uhlíkové lisované potrubie dimenzie DNXX

2505EA_PSP_01_1260_S01_VYK_001_P01_00

Vypracoval: Ing. Lenka Chomjaková	Zodp. projektant: Ing. Peter Rákoš	Hlavný projektant: Ing. Peter Rákoš
Stupeň: Projekt stavby		
Investor: Bratislavský samosprávny kraj		
Názov projektu: Rekonštrukcia objektu Donnerova ulica		Číslo zákazky: 2025 44 / Formát: A1
Stavba/prevádzkový súbor: SO 01	Časť: D4.Vykurovanie	Dátum: 05.2026
Názov výkresu: Pôdorys 1PP - navrhovaný stav		Mierka: 1:70 / Príloha: 01

D&T Development & Technologic Solutions
www.dtsolutions.sk
e-mail: info@dtsolutions.sk
mobil: 0903 594 910