LEGENDA MIESTNOSTÍ:

OZN.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA PODLAHY	SKLADBA PODLAHY	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKA
0.01	CHODBA	27,15	P1	KD	VCO	SKPK	
0.02	SESTRA	8,40	P1	KD	VCO	SKPK	
0.03	AMBULANCIA	15,66	P1	KD	VCO	SKPK	
0.04	AMBULANCIA	42,04	P1	KD	VCO	SKPK	
0.05	BEZPODMETOVÁ MIEST.	7,86	P1	KD	VCO	SKPK	
0.06	PREDSIEŇ	2,12	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.07	WC	2,12	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.08	WC	2,30	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.09	UPRATOV. MIESTNOSŤ	2,72	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.10	CHODBA	9,36	P1	KD	VCO	SKPK	
0.11	AMBULANCIA	19,31	P1	KD	VCO	SKPK	
0.12	AMBULANCIA	19,31	P1	KD	VCO	SKPK	
0.13	CHODBA	10,20	P1	KD	VCO	SKPK	
0.14	MIESTNOSŤ	39,87	P1	KD	VCO	SKPK	
0.15	CHODBA	17,34	P1	KD	VCO	SKPK	
0.16	ŠATŇA + CHODBA	9,64	P1	KD	VCO	SKPK	
0.17	DENNÁ MIEST. PERSON.	6,44	P1	KD	VCO	SKPK	
0.18	MIESTNOSŤ	26,4	P1	KD	VCO	SKPK	
0.19	WC+SPRACHA PACIENTI	7,50	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.20	VÝDAJŇA	14,26	P2	KDH	VCO	SKPK	
0.21	JEDÁLEŇ	13,00	P1	KD	VCO	SKPK	
0.22	CHODBA	17,79	P1	KD	VCO	SKPK	
0.23	KOTOLŇA	6,87					
0.24	ŠATŇA	8,18	P1	KD	VCO	SKPK	
0.25	TECHNICKÝ PRIESTOR	29,51					
0.26	TECHNICKÝ PRIESTOR	44,25					
0.27	TECHNICKÝ PRIESTOR	57,30					
0.28	TECHNICKÝ PRIESTOR	63,80					
0.29	SKLAD KUCH. ODPADU	4,5	P2	KDH	VCO		KO2,4M
0.30	CHODBA PRÍJEM STRAVY	7,1	P1	KD	VCO	SKPK	
0.31	ŠATŇA – ZAM.JEDÁLNE	3,73	P1	KD	VCO	SKPK	
0.32	VÝLEVKA– JEDÁLEŇ	1,26	P2	KDH	VCO	SKPK	KO2,4M
0.33	WC ZAMEST.JEDÁLNE	2	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.34	CHODBA	5,12	P1	KDH	VCO	SKPK	

LEGENDA POTRUBÍ:

- Odvodné vzt potrubie
- Prívodné vzt potrubie

LEGENDA ZARIADENÍ:

1. Stropný odsávací ventilátor Vents 100LDL auto so spätnou klapkou, 98 m3/h, 230V, 85W
2. Vonkajšia žalúzia d125
3. Vonkajšia žalúzia d160
4. Rekuperátor Blauberg Vento Expert A100-1 S10 W V.2-WI, d160, 108 m3/h
5. Rekuperačná jednotka VENTS 100 P mini, 106 m3/h, 230 V, 56 W
6. Tlmič hluku d100
7. Tanierový ventil d100
8. Mriežka privádzaného vzduchu 525x225 mm
9. Kuchynský digestor 600x450 mm, 450 m3/h, 112 W, 230 V
10. Rekuperačná jednotka VENTS VUE 300 P3 A3, d200, 340 m3/h, 193 W, 230 V
11. Tanierový ventil d160
12. Tlmič hluku d200
13. Mriežka 400x400 mm
14. Tanierový ventil d200
15. Odsávací ventilátor Vortice Punte EVO Flexo Mex 120/5, 175 m3/h so spätnou klapkou
16. Vnútorná splitová klimatizačná jednotka - chl. výkon 1,5 kW
17. Vonkajšia kondenzačná klimatizačná jednotka - chl. výkon 1,5 kW
18. Lokálna rekuperačná jednotka AWENTA HRV125P 70m3/hod

Poznámka:

Dvere do WC, resp. sociálnych priestorov bezprahové.

Potrubia rekuperačných jednotiek izolovať kaučukovou izol. hr. 9mm.

2505EA_PSP_01_1260_S01_VZT_001_P01_00

Vypracoval: Ing. Lenka Chomjaková	Zodp. projektant: Ing. Peter Rákoš	Hlavný projektant: Ing. Peter Rákoš

D&T Development & Technologic Solutions

www.dtsolutions.sk
e-mail: info@dtsolutions.sk
mobil: 0903 594 910

Stupeň:	PSP - Projekt stavby
Investor:	Bratislavský samosprávny kraj
Názov projektu:	Rekonštrukcia objektu Donnerova ulica
Stavba/prevádzkový súbor: SO 01	Časť: D6.Vzduchotechnika
Názov výkresu:	Pôdorys 1PP - navrhovaný stav
Číslo zákazky: 2025 44	Formát: A1
Dátum: 05.2026	
Mierka: 1:70	Príloha: 01