LEGENDA MIESTNOSTÍ:

OZN.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA PODLAHY	SKLADBA PODLAHY	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKA
1.01	AMBULANCIA REHABILITÁCIA	19,95	P1	KD	VCO	SKP	
1.02	ČAKÁREŇ	24,78	P3	LP	VCO		
1.03	WC ŽENY IMOBILNÍ	4,58	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.04	WC MUŽ IMOBILNÍI	4,58	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.05	DENNÁ MIEST.KUCHYNKA	7,76	P1	KD	VCO		KO1,5M
1.06	CHODBA	51,00	P1	KD	VCO		
1.07	RELAXAČNÁ MIESTNOSŤ	32,10	P1	KD	VCO		
1.08	ELEKTROLIEČBA	10,80	P1	KD	VCO		
1.09	Miest.pre lieč.teles.výchovu	134,25	P3	LP	VCO		
1.10	Magnetická liečba	8,40	P1	KD	VCO		
1.11	Miest.pre lieč.teles.výchovu	243,10	P3	LP	VCO		
1.12	Telocvičňa	32,08	P3	LP	VCO		
1.13	Chodba	15,36	P1	KD	VCO		
1.14	Šatňa pacienti	9,66	P3	LP	VCO		
1.15	WC + sprcha pacienti	7,48	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.16	WC detské	1,50	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.17	WC detské	1,50	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.18	WC detské	1,50	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.19	ŠATŇA ZAMESTNANCI	7,01	P3	LP	VCO		
1.20	WC	1,40	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.21	WC	1,40	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.22	JEDÁLEŇ	13,57	P1	KD	VCO		
1.23	VÝŤAH	0,90			VCO		
1.24	CHODBA	21,04	P1	KD	VCO		
1.25	SENZORICKÁ TERAP.MIEST.	13,59	P1	KD	VCO		
1.26	TERAPEUTICKÁ MIESTNOSŤ	12,07	P1	KD	VCO		
1.27	ČAKÁREŇ	10,94	P1	KD	VCO		
1.28	PREBELOVACÍ PULT	2,30	P1	KD	VCO		
1.29	MIEST.PRE KOORDINÁCIU	12,28	P1	KD	VCO		
1.30	SPOLOČENSKÁ MIEST.	57,29	P1	KD	VCO		
1.31	KUCHYNKA	6,52	P2	KDH	VCO		
1.32	UPRATOVAČKA	3,65	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.33	WC IMOBILNÍ	4,43	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.34	WC MUŽI	2,30	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.35	WC ŽENY	2,30	P2	KDH	VCO		KO2,4M
1.36	KARTOTÉKA	12,25	P1	KD	VCO		
1.37	PRÍJMACIA MIESTNOSŤ KAN.	26,25	P1	KD	VCO		
	PODLAHOVÁ PLOCHA (m2)	521,87					

BEZPEČNOSTNÁ KAMERA TYP DOME

BEZPEČNOSTNÁ KAMERA

VÝVOD PRE NAPOJENIE ZARIADENÍ

BEZDRÔTOVÝ PRÍSTUPOVÝ BOD - WAP, ZÁS. 2xRJ45

DÁTOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45

JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA DVOJITÁ

DVOJFÁZOVÁ ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ

HDMI

LEGENDA KÁBLOV:

③ N2XH J-3x2,5 B2ca s1,d1,a1

④ N2XH J-5x10 B2ca s1,d1,a1

⑤ N2XH J-5x4 B2ca s1,d1,a1

HDMI kábel

ROZVODNÝ SYSTÉM:
3/NPE ~ 50Hz, 400V/TN-S
1/NPE ~ 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANNÉ OPATRENIA:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA PODĽA STN 33 2000-4-41 ČL.411
PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI (RCD) PODĽA STN 33 2000-4-41 ČL.415

VONKAJŠIE VPLYVY:
PODĽA PROTOKOLU O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

- výška zásuvky je 30cm od podlahy, pokiaľ nie je uvedené inak priamo na výkrese.
- trasy el. rozvodov je možné meniť / presúvať podľa situácii na stavbe, respektíve po dohode s investorom a pri zachovaní funkčnosti návrhu ako celku
- umiestnenie prvkov el. obvodov je možné meniť podľa návrhu interieru / požiadaviek investora
- typy/prvky el. obvodov je možné meniť za ekvivalentné typy, ak ostane zachovaná plná funkčnosť navrh. riešenia, prípadne po konzultácii s projektantom/dozorom stavby
- trasovanie kabeláže a prepájanie batiboxov, floorboxov v chráničkách

LEGENDA MATERIÁLOV:

EXISTUJÚCI OBVODOVÝ PLÁŠŤ
EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ NOSNÉ STENY, SIPOREXOVÉ

EXISTUJÚCE DELIACE PRIEČKY
DOMUROVANÉ NOSNÉ VNÚTORNÉ STENY
Z PRESNÝCH PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC

NOVÉ VNÚTORNÉ DELIACE STENY A PRIEČKY
SADROKARTÓNOVÉ, HRÚBKY 100 AŽ 125 mm
PROTIPOŽIARNA BEZP.STAVBY RIEŠIŤ –ČASTI PROJEKTU PBS

EXISTUJÚCI OBVODOVÝ PLÁŠŤ
ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA MIN.VLNOU HRÚBKY 200 MM

2505EA_PSP_01_1260_S01_ELI_002_N01_00

Vypracoval: Ing. Lenka Chomjaková	Zodp. projektant: Ing. Peter Rákoš	Hlavný projektant: Ing. Peter Rákoš
Stupeň: Projekt stavby		
Investor: Bratislavský samosprávny kraj		
Názov projektu: Rekonštrukcia objektu Donnerova ulica		
Stavba/prevádzkový súbor: SO 01	Časť: D8.Elektroinštalácia	
Názov výkresu: Pôdorys 1NP - navrhovaný stav		

D&T Development & Technologic Solutions
www.dtsolutions.sk
e-mail: info@dtsolutions.sk
mobil: 0903 594 910

Číslo zákazky: 2025 24 | Formát: A1
Dátum: 05.2026
Mierka: 1:70 | Príloha: 02